

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2025

300/2025

Inrikesministeriets förordning om brandvarnare

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 17 § 5 mom. i räddningslagen (379/2011), sådant det lyder i lag 436/2023:

1 §

Brandvarnare i bostaden

I en bostad ska det finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning eller plan i bostaden.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan det i en bostad finnas brandvarnare eller tilläggsanordningar som kompletterar brandvarnarens larmsignal och som den boende har skaffat.

2 §

Brandvarnare i en inkvarteringslokal eller vårdinrättning

I ett inkvarteringsrum i en inkvarteringslokal och i ett objekt som avses i 18 § 1 mom. i räddningslagen (379/2011) samt i allmänna utrymmen i en brandcell som innehåller inkvarteringsrum ska det finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våning eller plan.

I objekt som avses i 18 § 1 mom. i räddningslagen ska larmet från brandvarnaren vid behov ges på annat sätt än med en ljudsignal.

I sådana inkvarteringslokaler som är lämpliga för personer med nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga och som avses i 13 § i statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet (241/2017) ska larmet från brandvarnaren ges förutom med en ljudsignal även på annat sätt vid tillämpning av den förordningen.

3 §

Placering av brandvarnare

Vid placeringen av brandvarnare ska rummets form och ventilation samt hörbarheten i fråga om brandvarnarens larmsignal beaktas.

Brandvarnare ska installeras i rummets tak, om inte brandvarnarens egenskaper förhindrar detta. Brandvarnare ska installeras på minst 0,5 meters avstånd från väggar och väggliknande byggnadsdelar.

300/2025

4 §

Funktion hos andra brandvarnarsystem som ersätter brandvarnare

Vad som i denna förordning föreskrivs om brandvarnare tillämpas också på brandlarmanläggningar och andra brandvarnarsystem som ersätter brandvarnare. I detta fall ska branddetektorers rökkänslighet och ljudstyrkan i anordningens larmsignal minst motsvara de tekniska kraven för brandvarnare.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2026.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare (239/2009).

Helsingfors den 11 juni 2025

Inrikesminister Mari Rantanen

Överingenjör Jaana Rajakko