

Taulukko 9.5 – Vierekkäisiä tiloja erottavien laipioiden palonkestävyys

Tilat	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Valvomot (1)	A-0 <sup>e</sup>	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
Käytävät (2)		C	B-0	B-0 A-0 <sup>c</sup>	B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Asuntotilat (3)			C <sup>a,b</sup>	B-0 A-0 <sup>c</sup>	B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Portaikot (4)				B-0 A-0 <sup>c</sup>	B-0 A-0 <sup>c</sup>	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Työskentelytilat (vähäinen vaara) (5)					C	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
A-kategorian koneistotilat (6)						*	A-0	A-0 <sup>g</sup>	A-60	*	A-60 <sup>f</sup>
Muut koneisto-tilat (7)							A-0 <sup>d</sup>	A-0	A-0	*	A-0
Lastitilat (8)								*	A-0	*	A-0
Työskentelytilat (suuri vaara) (9)									A-0 <sup>d</sup>	*	A-30
Avokannet (10)										–	A-0
Ro-ro-tilat ja ajo- neuvotilat (11)											* <sup>h</sup>

Katso huomautukset taulukon 9.6 jälkeen

Taulukko 9.6 – Vierekkäisiä tiloja erottavien kansien palonkestävyys

Tilat ala- puolella	Tilat ylä- puolella	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Valvomot (1)		A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-60
Käytävät (2)		A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Asuntotilat (3)		A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Portaikot (4)		A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Työskentelytilat (vähäinen vaara) (5)		A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
A-kategorian koneis- totilat (6)		A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 <sup>f</sup>	A-30	A-60	*	A-60
Muut koneistotilat (7)		A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0
Lastitilat (8)		A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	*	A-0
Työskentelytilat (suuri vaara) (9)		A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0 <sup>d</sup>	*	A-30
Avokannet (10)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	–	*
Ro-ro-tilat ja ajoneu- votilat (11)		A-60	A-30	A-30	A-30	A-0	A-60	A-0	A-0	A-30	*	* <sup>h</sup>