Taulukko 9.7 – Vierekkäisiä tiloja erottavien laipioiden palonkestävyys

Tilat	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Valvomot (1)	A-0 [c]	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*
Käytävät (2)		C	B-0	B-0 A-0 [a]	B-0	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Asuntotilat (3)			C	B-0 A-0 [a]	B-0	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Portaikot (4)				B-0 A-0 [a]	B-0 A-0 [a]	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Työskentelytilat (vähäinen vaara) (5)					C	A-60	A-0	A-60	A-0	*
A-kategorian koneistotilat (6)						*	A-0	A-0 [d]	A-60	*
Muut koneistotilat (7)							A-0 [b]	A-0	A-0	*
Lastipumppu-huoneet (8)								*	A-60	*
Työskentelytilat (suuri vaara) (9)									A-0 [b]	*
Avokannet (10)										–

Katso huomautukset taulukon 9.8 jälkeen

Taulukko 9.8 – Vierekkäisiä tiloja erottavien kansien palonkestävyys

Tilat ala-puolella / Tilat ylä-puolella	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Valvomot (1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	–	A-0	*
Käytävät (2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	–	A-0	*
Asuntotilat (3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	–	A-0	*
Portaikot (4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	–	A-0	*
Työskentelytilat (5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	–	A-0	*
A-kategorian Koneistotilat (6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 [e]	A-0	A-60	*
Muut koneistotilat (7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*
Lastipumppuhuo-neet (8)	–	–	–	–	–	A-0 [d]	A-0	*	–	*
Työskentelytilat (9)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	–	A-0 [b]	*
Avokannet (10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	–